Bachema AG
Analytische Laboratorien

Schlieren, le 04 mai 2026
EA

Commune de Grandevent
1421 Grandevent

Rapport d'investigation

Objet: Analyses d'eaux, Grandevent

Bachema AG
Rütistrasse 22
CH-8952 Schlieren

Telefon
+41 44 738 39 00
Telefax
+41 44 738 39 90
info@bachema.ch
www.bachema.ch

Chemisches und
mikrobiologisches
Labor für die Prüfung
von Umweltproben
(Wasser,Boden, Abfall,
Recyclingmaterial)

Akkreditiert nach
ISO/IEC 17025
STS-Nr. 0064

N° de commande Bachema	202605471
N° des échantillons	23763-23764, 27120
Date du prélèvement	20 avril 2026 - 27 avril 2026
Date de réception	21 avril 2026 - 28 avril 2026
Lieu du prélèvement	Grandevent
Prélèvement par	B. Goffinet, RWB Vaud SA

Client	Commune de Grandevent, 1421 Grandevent
Adresse de facturation	Commune de Grandevent, 1421 Grandevent
Facture pour contrôle à	RWB Vaud SA, T. Merle, Route de Lausanne 17, 1400 Yverdon-les-Bains
Rapport à	Commune de Grandevent, 1421 Grandevent
Rapport par e-mail à	RWB Vaud SA, T. Merle, tony.merle@rwb.ch
Rapport par e-mail à	Commune de Grandevent, admin@grandevent.ch

Avec nos meilleures salutations
BACHEMA AG

Felix Bühler
Dr. sc. nat. / Dipl. chem. ETH

Objet: **Analyses d'eaux, Grandevent**
Client: Commune de Grandevent
N° de commande Bachema: 202605471

Index des échantillons

Bachema N°		Description de l'échantillon	Prélèvement / Réception
23763	W	**Fontaine du village**	20.04.26 / 21.04.26
23764	W	**Abonné réseau**	20.04.26 / 21.04.26
27120	W	**Fontaine du village**	27.04.26 / 28.04.26

Légende des directives

OPBD (R)	Valeurs maximales pour eau potable dans le réseau de distribution (traitée ou non traitée) selon ordonnance du DFI sur l'eau potable et l'eau des installations de baignade et de douche accessibles au public (OPBD). R=valeur indicative

Abréviations

n.d.	non décelable
UFC	Unités formant colonie
W	
F	Echantillon d'eau
MS	Echantillon solide
<	Poids d'échantillons sec
	La valeur suivant le signe < (inférieur à) correspond au seuil de quantification de la méthode correspondante.
{1}	La méthode d'analyse n'appartiennent pas au domaine d'accréditation de Bachema AG.
{2}	Analyse d'un laboratoire de sous-traitance.
{3}	Analyse on-site, mesurée par le client.

Bachema AG
Rütistrasse 22
CH-8952 Schlieren

Telefon
+41 44 738 39 00
Telefax
+41 44 738 39 90
info@bachema.ch
www.bachema.ch

Chemisches und mikrobiologisches Labor für die Prüfung von Umweltproben (Wasser,Boden, Abfall, Recyclingmaterial)

Akkreditiert nach ISO/IEC 17025
STS-Nr. 0064

Accréditation

Les résultats des analyses se réfèrent aux échantillons indiqués dans le rapport d'investigation et à la condition de ces échantillons au moment de la réception par Bachema AG.
Le rapport d'investigation complet appartient au client. L'utilisation des extraits du rapport d'investigation (pages singulières ou des paragraphes ou tableaux isolés) ainsi que mentionner le rapport en cadre d'un projet de publicité ou de présentation, n'est permit qu'avec l'approbation de Bachema AG.
Des informations plus détaillées sur les méthodes d'analyses, estimation des incertitudes et informations des analyses sont disponibles sur demande (cf. aussi www.bachema.ch).

Bachema AG
Analytische Laboratorien

Objet: **Analyses d'eaux, Grandevent**
Client: Commune de Grandevent
N° de commande Bachema: 202605471

Description de l'échantillon		Fontaine du village	Fontaine du village	Abonné réseau		Valeur de référence OPBD (R)	
N° des échantillons		23763	27120	23764			
Date du prélèvement		20.04.26	27.04.26	20.04.26			
Heure du prélèvement		13:55	10:40	14:05			
Paramètres physico-chimiques							
Apparance {1}		**claire**		**claire**		*claire*	
Couleur {1}		**sans couleur**		**sans couleur**		*sans couleur*	
Odeur {1}		**sans odeur**		**sans odeur**		*sans odeur*	
Turbidité néphélométrique	UTN	**<0.1**		**<0.1**		*1 R*	
Conductivité (25°C)	µS/cm	**529**		**475**			
Paramètres microbiologiques							
Germes aérobies mésophiles (agar WPC)	UFC/ml	**35**	**250**	**3**		*300*	
Escherichia coli	UFC/100 ml	**n.d.**	**n.d.**	**n.d.**		*n.d.*	
Entérocoques	UFC/100 ml	**1**	**n.d.**	**n.d.**		*n.d.*	

Bachema AG
Rütistrasse 22
CH-8952 Schlieren

Telefon
+41 44 738 39 00
Telefax
+41 44 738 39 90
info@bachema.ch
www.bachema.ch

Chemisches und mikrobiologisches Labor für die Prüfung von Umweltproben (Wasser,Boden, Abfall, Recyclingmaterial)

Akkreditiert nach ISO/IEC 17025
STS-Nr. 0064