eau potable
santé

Grandevent

FICHE INFO du 16.12.2025
QUALITÉ DE VOTRE EAU POTABLE
ANNEE 2025

Provenance	L'eau de Grandevent provient en partie des sources locales du Clos-Roulet et en partie de l'ACRG (association des communes de la région de Grandson) dont les sources principales se trouvent aux puits d'Onnens.
Traitement	L'eau est de bonne qualité et elle n'est pas traitée avant introduction dans le réseau. Ceci pour les 2 sources.
Qualité hygiénique	Les analyses bactériologiques étudient la contamination de l'eau par des microorganismes (bactéries, virus, parasites, etc.). En Suisse, on utilise deux types d'indicateurs bactériens pour évaluer la qualité microbiologique de l'eau. Les germes aérobies mésophiles, qui sont des bactéries des milieux naturels et généralement sans danger pour l'homme, permettent d'estimer la qualité hygiénique d'une eau. La tolérance dans le réseau est de 300 germes aérobies mésophiles par ml. Les bactéries Escherichia coli et les entérocoques intestinaux sont des indicateurs d'une contamination fécale et leur présence dans une eau permet de supposer que des microorganismes pathogènes sont susceptibles de contaminer cette eau. S'agissant de la norme, une eau de réseau ne doit pas contenir de telles bactéries dans un échantillon de 100 ml. Les analyses bactériologiques ont montré que l'eau du réseau a respecté les prescriptions légales. **L'eau du réseau a donc été hygiéniquement propre pour ce 1er semestre 2025.**
Qualité chimique et micropolluants	Les analyses physico-chimiques et de micropolluants s'intéressent à la composition naturelle de l'eau, à ses équilibres et aux impuretés qui peuvent la contaminer. **La qualité de l'eau potable sur le plan chimique et micropolluant a été parfaitement conforme aux exigences légales pour ce 2e semestre 2025.**
Nombre de prélèvements effectués	Nous avons fait faire des **analyses biologiques sur un total de 3 échantillons de la Commune en décembre 2025, faits par le laboratoire Bachema.**
Les points de prélèvements	Nous procédons de la façon suivante pour les prélèvements d'échantillons: ▪ **Les sources : captage CLOS Roulet** ▪ **2 points sur le réseau communal**

Minima, maximum et moyenne des résultats obtenus

	Valeur maximale	Minimum mesuré	Maximum mesuré
Germes aérobies mésophiles (UFC/100Ml)	300	4	160
Escherichia coli (UFC/Ml)	0	0	0
Entérocoques (UFC/Ml)	0	0	0
pH		7.35	7.80
Turbidité	NTU 1	< 0.1 NTU	
Conductivité (25* C)	uS/cm	449 uS/cm	504 uS/cm
Dureté totale (mmol/l)	-	2.23	2.78

COMMUNE DE GRANDEVENT

Route du Village 20
1421 Grandevent

Site internet
http://www.grandevent.ch/